

DOTAZNÍK PRO NÁVRH KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

OBECNÉ INFORMACE		
Název objektu		
Vyplnil		
Kontakt		
Datum		
VÝKONOVÉ PARAMETRY		
Celkový výkon pro ústřední topení (ÚT)		kW
Celkový výkon pro vzduchotechniku (VZT)		kW
Celkový výkon pro teplou vodu (TV)		kW
PRIMÁRNÍ STRANA		
Teplota primáru – zima	(130)	°C
Teplota primáru – léto	(80)	°C
Minimální diferenční tlak	(100)	kPa
Konstrukční tlak	(2,5)	MPa
SEKUNDÁRNÍ STRANA – ÚT + VZT		
Počet větví pro ÚT		ks
Výkon pro ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další		kW
Teplotní spád pro ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další		°C
Tlaková ztráta okruhu ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další		kPa
Směšované okruhy ÚT		
Počet větví pro VZT		ks
Výkon pro VZT1, VZT2, VZT3 a další		kW
Teplotní spád pro VZT1, VZT2, VZT3 a další		°C
Tlaková ztráta okruhu VZT1, VZT2, VZT3 a další		kPa
Směšované okruhy VZT		
Statická výška budovy	(18)	m
Maximální tlak	(0,6)	MPa
TEPLÁ VODA		
Výkon nebo počet a typ odběrných míst		kW
Maximální tlak	(1,0)	MPa
Tlaková ztráta cirkulace TUV		kPa
Akumulační zásobník TUV	Není / Ocel / Nerez / Pozink	
Rozlišovací měřič tepla pro TUV	Ano / Ne	
MaR	Ano / Ne	

- hodnoty v závorkách jsou považovány za standardní

PŘÍKLAD VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU

OBECNÉ INFORMACE			
Název objektu	Výrobní hala Praha		
Vyplnil	Čermák		
Kontakt	222 222 222		
Datum	01.01.2000		
VÝKONOVÉ PARAMETRY			
Celkový výkon pro ústřední topení (ÚT)	240		kW
Celkový výkon pro vzduchotechniku (VZT)	450		kW
Celkový výkon pro teplou vodu (TV)	200		kW
PRIMÁRNÍ STRANA			
Teplota primáru – zima	100	(130)	°C
Teplota primáru – léto	70	(80)	°C
Minimální diferenční tlak	80	(100)	kPa
Konstrukční tlak	1,6	(2,5)	MPa
SEKUNDÁRNÍ STRANA – ÚT + VZT			
Počet větví pro ÚT	5		ks
Výkon pro ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další	40, 55, 24, 28, 93		kW
Teplotní spád pro ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další	60/75, 60/75, 60/80, 60/75, 60/80		°C
Tlaková ztráta okruhu ÚT1, ÚT2, ÚT3 a další	25, 35, 35, 30, 25		kPa
Směšované okruhy ÚT	ÚT1, ÚT2, ÚT4		
Počet větví pro VZT	2		ks
Výkon pro VZT1, VZT2, VZT3 a další	200, 250		kW
Teplotní spád pro VZT1, VZT2, VZT3 a další	60/80, 60/80		°C
Tlaková ztráta okruhu VZT1, VZT2, VZT3 a další	40, 40		kPa
Směšované okruhy VZT	Nejsou		
Statická výška budovy	18	(18)	m
Maximální tlak	0,6	(0,6)	MPa
TEPLÁ VODA			
Počet a typ odběrných míst	16sprch, 4 umyvadla		
Maximální tlak	1,0	(1,0)	MPa
Tlaková ztráta cirkulace TUV	25		kPa
Akumulační zásobník TUV	Nerez		
Rozlišovací měřič tepla pro TUV	Ne		
MaR	Ano		